

Re: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 12/2022

Em atenção ao questionamento abaixo:

- 1) A entrega técnica será somente do equipamento e funcionamento do mesmo. Caso haja necessidade de alterações na parte elétrica para conclusão da instalação, será de responsabilidade do SAAE a sua execução.
- 2) Não. Somente dos equipamentos que fazem parte do Gerador.
- 3) O local onde será instalado o quadro de comando é coberto, portanto não tem necessidade.
- 4) Sim. E caso houve quaisquer problemas em funcionamento de fábrica.

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Atenciosamente.



Em 17/05/2022 14:39, Tauan Tedeschi Buzo (Dep. Compras SAAE AMPARO) escreveu:

De: E-mail empresa interessada >

Enviada em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 10:01

Para: compras@saaeamparo.sp.gov.br

Cc: mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 12/2022

Prezados Senhor Tauan e Senhora Marli,

Em relação ao pregão em epígrafe, temos as seguintes dúvidas:

1. Referente a parte de instalação do equipamento se entende como a entrega técnica por parte da contratada ou a entrega técnica será a apresentação do funcionamento junto aos colaboradores da SAAE?
2. Não se faz necessário o fornecimento para instalação elétrica como por exemplo cabos, canaletas e etc.
3. O quadro se faz necessário ser IP64?
4. A Manutenção pelo período de 48 meses, seria a apenas a manutenção preventiva?